



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Třanovice 1 Měření 2

za měsíc: **prosinec**

rok: **2014**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,652</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>1,960</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,387</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,071</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,065</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,012</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,009</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,003</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,199</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,643</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>1,39</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5751</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7047</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,059</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

2.1.2015  
J. Ryzáková