



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL
průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **březen**
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,818
etan	[mol%]	0,945
propan	[mol%]	0,282
iso-butan	[mol%]	0,045
n-butan	[mol%]	0,044
iso-pentan	[mol%]	0,009
n-pentan	[mol%]	0,005
C6+	[mol%]	0,004
CO2	[mol%]	0,053
N2	[mol%]	0,795
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,567
hustota	[kg/m3]	0,695
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,01
rosný bod	[°C]	-16,00

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

2.4.2013
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE