



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice 1 Měření 4

za měsíc: **duben**

rok: **2015**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,982
etan	[mol%]	1,731
propan	[mol%]	0,326
iso-butan	[mol%]	0,058
n-butan	[mol%]	0,050
iso-pentan	[mol%]	0,010
n-pentan	[mol%]	0,006
C6+	[mol%]	0,020
CO2	[mol%]	0,147
N2	[mol%]	0,670
kyslík	[ppm]	
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5730
hustota	[kg/m3]	0,7022
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,051
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

4.5.2015

J. Ryzáková