



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom Brandov 1 Dan

za měsíc: **duben**
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,396
etan	[mol%]	1,056
propan	[mol%]	0,319
iso-butan	[mol%]	0,050
n-butan	[mol%]	0,050
iso-pentan	[mol%]	0,010
n-pentan	[mol%]	0,007
C6+	[mol%]	0,006
CO2	[mol%]	0,053
N2	[mol%]	0,774
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5680
hustota	[kg/m3]	0,6960
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,02

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

2.5.2013
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE