



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **leden**
rok: **2016**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| metan | [mol%] | 96,922 |
| etan | [mol%] | 1,937 |
| propan | [mol%] | 0,267 |
| iso-butan | [mol%] | 0,048 |
| n-butan | [mol%] | 0,036 |
| iso-pentan | [mol%] | 0,006 |
| n-pentan | [mol%] | 0,004 |
| C6+ | [mol%] | 0,007 |
| CO2 | [mol%] | 0,188 |
| N2 | [mol%] | 0,584 |
| celk. síra | [mg/m3] | < 1 |
| hutnota | | 0,573 |
| hustota | [kg/m3] | 0,702 |
| Wobbeho index | [kWh/m3] | 14,05 |
| rosný bod | [°C] | < -18 |
| rosný bod při 3,92MPa | [°C] | < -18 |

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

1.2.2016
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE