



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice 2 Měření 4

za měsíc: **leden**

rok: **2016**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,462
etan	[mol%]	2,303
propan	[mol%]	0,312
iso-butan	[mol%]	0,063
n-butan	[mol%]	0,052
iso-pentan	[mol%]	0,010
n-pentan	[mol%]	0,006
C6+	[mol%]	0,020
CO2	[mol%]	0,231
N2	[mol%]	0,540
kyslík	[ppm]	
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5761
hustota	[kg/m3]	0,7060
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,081
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

1.2.2016
J. Ryzáková