



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **květen**
rok: **2016**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	95,964
etan	[mol%]	2,620
propan	[mol%]	0,460
iso-butan	[mol%]	0,077
n-butan	[mol%]	0,065
iso-pentan	[mol%]	0,010
n-pentan	[mol%]	0,007
C6+	[mol%]	0,010
CO2	[mol%]	0,211
N2	[mol%]	0,576
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,579
hustota	[kg/m3]	0,710
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,107
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod při 3,92MPa	[°C]	< -18

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

1.6.2016
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE