



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **srpen**

rok: **2016**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,483
etan	[mol%]	2,128
propan	[mol%]	0,424
iso-butan	[mol%]	0,075
n-butan	[mol%]	0,066
iso-pentan	[mol%]	0,012
n-pentan	[mol%]	0,008
C6+	[mol%]	0,010
CO2	[mol%]	0,175
N2	[mol%]	0,619
kyslík	[ppm]	< 1
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,576
hustota	[kg/m3]	0,706
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,083
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

1.9.2016

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE