



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

### průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **leden**

rok: **2017**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

|                      |          |                 |
|----------------------|----------|-----------------|
| <b>metan</b>         | [mol%]   | <b>96,878</b>   |
| <b>etan</b>          | [mol%]   | <b>1,983</b>    |
| <b>propan</b>        | [mol%]   | <b>0,273</b>    |
| <b>iso-butan</b>     | [mol%]   | <b>0,052</b>    |
| <b>n-butan</b>       | [mol%]   | <b>0,039</b>    |
| <b>iso-pentan</b>    | [mol%]   | <b>0,007</b>    |
| <b>n-pentan</b>      | [mol%]   | <b>0,005</b>    |
| <b>C6+</b>           | [mol%]   | <b>0,008</b>    |
| <b>CO2</b>           | [mol%]   | <b>0,203</b>    |
| <b>N2</b>            | [mol%]   | <b>0,554</b>    |
| <b>kyslík</b>        | [ppm]    | <b>&lt; 1</b>   |
| <b>celk. síra</b>    | [mg/m3]  | <b>&lt; 1</b>   |
| <b>hutnota</b>       |          | <b>0,573</b>    |
| <b>hustota</b>       | [kg/m3]  | <b>0,702</b>    |
| <b>Wobbeho index</b> | [kWh/m3] | <b>14,060</b>   |
| <b>rosný bod</b>     | [°C]     | <b>-17,5</b>    |
| <b>rosný bod</b>     | [°C]     | <b>&lt; -18</b> |
| <b>HCDP 27 Bar</b>   | [°C]     |                 |

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

1.2.2017

J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.

