



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice 2 Měření 4 Dail

za měsíc: **září**
rok: **2017**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,398
etan	[mol%]	2,299
propan	[mol%]	0,316
iso-butan	[mol%]	0,070
n-butan	[mol%]	0,054
iso-pentan	[mol%]	0,011
n-pentan	[mol%]	0,007
C6+	[mol%]	0,022
CO2	[mol%]	0,299
N2	[mol%]	0,523
kyslík	[ppm]	
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5769
hustota	[kg/m3]	0,7069
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,068
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

02.10.2017
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.

ly