



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL
průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany

za měsíc: **leden**
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	97,430
etan	[mol%]	1,450
propan	[mol%]	0,236
iso-butan	[mol%]	0,041
n-butan	[mol%]	0,034
iso-pentan	[mol%]	0,006
n-pentan	[mol%]	0,004
C6+	[mol%]	0,007
CO2	[mol%]	0,134
N2	[mol%]	0,661
hutnota		0,569
hustota	[kg/m ³]	0,698
Wobbeho index	[kWh/m ³]	14,03
rosný bod	[°C]	-21,6

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

Převzato ze stránek RWE

4.2.2013
J. Ryzáková