



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **červen**
rok: **2018**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,553
etan	[mol%]	2,349
propan	[mol%]	0,229
iso-butan	[mol%]	0,053
n-butan	[mol%]	0,033
iso-pentan	[mol%]	0,006
n-pentan	[mol%]	0,004
C6+	[mol%]	0,012
CO2	[mol%]	0,273
N2	[mol%]	0,488
kyslík	[ppm]	< 1
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,575
hustota	[kg/m3]	0,705
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,067
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

02.07.2018
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.