



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Sviňomazy 1 Měření 1

za měsíc: **červenec**
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	95,807
etan	[mol%]	2,223
propan	[mol%]	0,646
iso-butan	[mol%]	0,103
n-butan	[mol%]	0,110
iso-pentan	[mol%]	0,020
n-pentan	[mol%]	0,015
C6+	[mol%]	0,003
CO2	[mol%]	0,266
N2	[mol%]	0,806
hutnota		0,580
hustota	[kg/m3]	0,711
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,06
rosný bod	[°C]	-28,50

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá
Převzato ze stránek RWE

1.8.2013
J. Ryzáková