



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **červen**  
rok: **2020**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,055</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,504</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,460</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,081</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,070</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,012</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,009</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,017</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,234</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,557</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	<b>&lt; 1</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5791</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7097</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,103</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)  
zodpovídá

01.07.2020  
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.