



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Třanovice 1 Měření 2

za měsíc: **listopad**
rok: **2020**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,227
etan	[mol%]	2,696
propan	[mol%]	0,231
iso-butan	[mol%]	0,058
n-butan	[mol%]	0,036
iso-pentan	[mol%]	0,007
n-pentan	[mol%]	0,005
C6+	[mol%]	0,019
CO2	[mol%]	0,322
N2	[mol%]	0,399
kyslík	[ppm]	0
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5771
hustota	[kg/m3]	0,7072
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,090
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
při 3,92MPa	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	< -18

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

01.12.2020
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.