



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **únor**

rok: **2021**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,646
etan	[mol%]	2,402
propan	[mol%]	0,160
iso-butan	[mol%]	0,043
n-butan	[mol%]	0,023
iso-pentan	[mol%]	0,004
n-pentan	[mol%]	0,001
C6+	[mol%]	0,012
CO2	[mol%]	0,283
N2	[mol%]	0,425
kyslík	[ppm]	< 1
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5740
hustota	[kg/m3]	0,7034
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,069
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)

zodpovídá

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.

01.03.2021

J. Ryzáková