



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

**PROTOKOL**  
**průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice 2 Měření 4**

za měsíc:                   **únor**  
rok:                         **2021**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>95,829</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,597</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,355</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,090</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,072</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,025</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,017</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,019</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,499</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,495</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5815</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7125</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,048</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod při 3,92MPa</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)  
zodpovídá

01.03.2021  
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.