



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

### průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom Brandov 1

za měsíc: **duben**  
rok: **2021**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,360</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,851</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,062</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,039</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,009</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,000</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,000</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,011</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,379</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,287</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	<b>&lt; 1</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5753</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7848</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,079</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	<b>&lt; 0</b>

vyhotovil (datum, jméno)

03.05.2021

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.