



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

## PROTOKOL

### průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice 2 Měření 4

za měsíc: **září**  
rok: **2021**

podmínky měření  $t_1/t_2$  [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>96,547</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>2,549</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,122</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,042</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,019</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,005</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,003</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,023</b>
<b>CO<sub>2</sub></b>	[mol%]	<b>0,324</b>
<b>N<sub>2</sub></b>	[mol%]	<b>0,367</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	
<b>celk. síra</b>	[mg/m <sup>3</sup> ]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,5747</b>
<b>hustota</b>	[kg/m <sup>3</sup> ]	<b>0,7042</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m <sup>3</sup> ]	<b>14,075</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod při 3,92MPa</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)  
zodpovídá

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.

01.10.2021  
J. Ryzáková