



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom Brandov 1

za měsíc: **únor**
rok: **2022**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,408
etan	[mol%]	2,773
propan	[mol%]	0,074
iso-butan	[mol%]	0,04
n-butan	[mol%]	0,011
iso-pentan	[mol%]	0,001
n-pentan	[mol%]	0
C6+	[mol%]	0,01
CO2	[mol%]	0,374
N2	[mol%]	0,302
kyslík	[ppm]	< 1
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,5775
hustota	[kg/m3]	0,78
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,076
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
při 3,92MPa		
HCDP 27 Bar	[°C]	< 0

vyhotovil (datum, jméno)

01.03.2022

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.