



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany 1 Měření 1

za měsíc: **listopad**
rok: **2022**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	90,527
etan	[mol%]	5,327
propan	[mol%]	1,089
iso-butan	[mol%]	0,177
n-butan	[mol%]	0,166
iso-pentan	[mol%]	0,039
n-pentan	[mol%]	0,027
C6+	[mol%]	0,048
CO2	[mol%]	1,375
N2	[mol%]	1,211
kyslík	[ppm]	< 1
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,6171
hustota	[kg/m3]	0,7563
Wobbeho index	[kWh/m3]	13,923
rosný bod	[°C]	< -18
rosný bod	[°C]	< -18
HCDP 27 Bar	[°C]	< 0

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

01.12.2022
J. Ryzáková

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.