



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

## PROTOKOL

### průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Mutěnice Měření 4

za měsíc: **listopad**  
rok: **2022**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>90,886</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>5,179</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>1,060</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,170</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,171</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,037</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,026</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,046</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>1,275</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>1,151</b>
<b>kyslík</b>	[ppm]	
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,6148</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,7534</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>13,948</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>&lt; -18</b>
<b>HCDP 27 Bar</b>	[°C]	

vyhotovil (datum, jméno)  
zodpovídá

01.12.2022  
J. Ryzáková

---

Převzato ze stránek NET4GAS, s.r.o.