



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Brandov Chromatograf Import 20

za měsíc: **prosinec**
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,966
etan	[mol%]	2,048
propan	[mol%]	0,143
iso-butan	[mol%]	0,037
n-butan	[mol%]	0,020
iso-pentan	[mol%]	0,003
n-pentan	[mol%]	0,001
C6+	[mol%]	0,012
CO2	[mol%]	0,274
N2	[mol%]	0,496
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,572
hustota	[kg/m3]	0,700
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,04

vyhotovil (datum, jméno)
zodpovídá

2.1.2014
J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE