



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

---

**PROTOKOL**  
**průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Chrom. Bylany**

za měsíc: **únor**  
rok: **2013**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

<b>metan</b>	[mol%]	<b>97,354</b>
<b>etan</b>	[mol%]	<b>1,543</b>
<b>propan</b>	[mol%]	<b>0,217</b>
<b>iso-butan</b>	[mol%]	<b>0,040</b>
<b>n-butan</b>	[mol%]	<b>0,032</b>
<b>iso-pentan</b>	[mol%]	<b>0,006</b>
<b>n-pentan</b>	[mol%]	<b>0,004</b>
<b>C6+</b>	[mol%]	<b>0,007</b>
<b>CO2</b>	[mol%]	<b>0,165</b>
<b>N2</b>	[mol%]	<b>0,633</b>
<b>celk. síra</b>	[mg/m3]	<b>&lt; 1</b>
<b>hutnota</b>		<b>0,570</b>
<b>hustota</b>	[kg/m3]	<b>0,698</b>
<b>Wobbeho index</b>	[kWh/m3]	<b>14,03</b>
<b>rosný bod</b>	[°C]	<b>-17,0</b>

vyhotovil (datum, jméno)  
zodpovídá

4.3.2013  
J. Ryzáková

---

Převzato ze stránek RWE