



Centrální laboratoř pro kvalitu plynů

PROTOKOL

průměrných hodnot naměřených v uzlovém bodu Brandov Chromatograf Import 20

za měsíc: **květen**
rok: **2014**

podmínky měření t1/t2 [°C]: 15/15

metan	[mol%]	96,458
etan	[mol%]	2,535
propan	[mol%]	0,156
iso-butan	[mol%]	0,045
n-butan	[mol%]	0,022
iso-pentan	[mol%]	0,005
n-pentan	[mol%]	0,003
C6+	[mol%]	0,017
CO2	[mol%]	0,350
N2	[mol%]	0,410
celk. síra	[mg/m3]	< 1
hutnota		0,574
hustota	[kg/m3]	0,704
Wobbeho index	[kWh/m3]	14,06

vyhotovil (datum, jméno)

2.6.2014

zodpovídá

J. Ryzáková

Převzato ze stránek RWE